



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5180BN0481**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Bitumen-Korrosionsschutzbinde
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kebu Bitumen-Band GW mit Kebusol-Voranstrich BIII
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 02/106/5180/1 vom 07.10.2002 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 07/122/5180/031 vom 31.08.2007 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ**                      07.10.2012 / 07-0543-GNV  
*date of expiry / file no.*

07.11.2007 Fi A-1/2 

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)  
e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und  
Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik  
(DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Kebu Bitumen-Band GW	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: bis 30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 30 und DIN 30672-B 30	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitendes Korrosionsschutzband mit Kebusol-Voranstrich BIII