



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5180BN0168**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzumhüllung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kebulen-Schrumpfmanschette C 30
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 01/334/5180/2 vom 14.05.2002 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 06/093/5180/030 vom 15.03.2007 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ** 14.05.2012 / 07-0111-GNV  
*date of expiry / file no.*

12.06.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftlicher  
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807  
Telefax: +49 (228) 91 88 993

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Kebulen-Schrumpfmanschett e C 30	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 30 bzw. DIN 30672-C 30	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Verträglichkeit: Polyethylen- (PE) und Epoxid- (EP) -Werksumhüllungen

Verarbeitung: mit leuchtender Flamme auf die vorgewärmte Schweißverbindung aufzuschrumpfen