DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CM0115
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gas- und Wasserversorgung *products of gas and water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber ***distributor***	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung ***product description***	Wärmeschrumpfendes Schrumpfformteil ohne Voranstrich, mit Schrumpfschlauch für die Anschlussleitung
Modell ***model***	Kebulen SFT
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 25-00178-AB02-B01 vom 16.02.2026 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	01.03.2031 / 26-0002-GNV

70028-04-A-DE

25.02.2026 Fi A-1/2 i.A. W. Fi

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
Kebulen SFT	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+30 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 30 bzw. DIN 30672-C 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Verarbeitung: mit leuchtender Flamme auf die vorgewärmte Rohroberfläche aufschrumpfen

DVGW CERT