



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180CM0115

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wärmeschrumpfendes Schrumpfformteil mit Schrumpfschlauch für die Anschlussleitung
Modell <i>model</i>	Kebulen SFT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00238-KP01 vom 26.05.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 10/112/5180/2 vom 01.03.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 01.03.2026 / 21-0061-GNV
date of expiry / file no.

26.05.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebulen SFT	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: mit leuchtender Flamme auf die vorgewärmte Rohroberfläche aufschumpfen



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180CM0115

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Distributor <i>Vertreiber</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	heat shrinkable fitting with shrinkable sleeve for gas supply pipes
Model <i>Modell</i>	Kebulen SFT
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 21-00238-KP01 from 26.05.2021 (EBI) type testing: 10/112/5180/2 from 01.03.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 01.03.2026 / 21-0061-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

26.05.2021 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Kebulen SFT	stress-class: C permanent operating temperature: ...+30 °C designation according to standard: coating EN 12068-C 30	
Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>		
Application: shrinking with luminous flame on the preheated pipe surface		