



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BL0284

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Vertreiber <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllungssystem bestehend aus Kebutyl-Voranstrich K III, Innenlage: Kebulen-Band 1,5 H und Außenlage: Kebulen-Folie PE 0,40
Modell <i>model</i>	Kebutyl-System C 30
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 14/322/5180/6 vom 26.08.2015 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-01420-KP05 vom 18.12.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ 20.06.2030 / 25-0624-GNV
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

22.01.2026 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kebutyl-System C 30	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: bis +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: Kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem mit 2 Innen- und 2 Außenlagen auf Voranstrich aufzubringen.

Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 30 bzw. DIN 30672-1-C 30